

OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA TREBIŠOV

M.R.Štefánika 32, 075 01 Trebišov

Československá energetická spoločnosť a.s.
Hlavná 51
P.O.Box A-1
040 31 Košice

Váš list číslo/zo dňa
/28.03.2008

Naše číslo
2008/00543

Vybavuje/linka
Ing. Pač /056 6688850

Trebišov
25.04.2008

Vec

Žiadosť o vyjadrenie k dokumentácii pre územné konanie na stavbu **NEZ Trebišov**
- vyjadrenie z hľadiska úseku prevencie závažných priemyselných havárií

Listom doručeným dňa 31.03.2008 ste požiadali tunajší úrad o vyjadrenie k dokumentácii pre územné konanie na stavbu: Nový energetický zdroj Trebišov (ďalej len „NEZ“).

Obvodný úrad životného prostredia Trebišov, úsek prevencie závažných priemyselných havárií po posúdení predloženej dokumentácie dáva v súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledujúce vyjadrenie:

1. Prevádzkovateľ predložil tunajšiemu úradu oznámenie o zaradení podniku a zaradil sa medzi podniky kategórie A podľa zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Ďalšie povinnosti, ktoré predpisuje zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je prevádzkovateľ povinný splniť najneskoršie pred povolením užívania stavby.

3. NEZ priamo susedí so Skladom minerálnych olejov Trebišov (ďalej len „SMO“), ktorý je tiež zaradený do kategórie A. Podrobné výpočty tlakových pomerov pri VCE pri SMO presahujú opltenie SMO a tým umožňujú vznik domino efektu zo strany SMO, najmä čo sa týka navrhovanej železničnej vlečky pre NEZ. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie riešiť vhodnou veľkosťou a dispozíciou opltenia zamedzenie vzniku domino efektu.

4. V ďalšom stupni projektovej dokumentácie riešiť takisto minimalizáciu rizík, aby sa nezvyšovalo riziko vzniku závažnej priemyselnej havárie a domino efektu, vhodnou voľbou technológie, dimenzovaním zariadení a stavebných konštrukcií, ako aj ďalšími technickými a inými opatreniami.

Upozorňujeme, že skládka VEP, linky 110 kV, VN 400 kV a ostatné činnosti súvisiace s výstavbou NEZ, ktoré sa nachádzajú v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, podliehajú posudzovaniu podľa uvedeného zákona a musia byť posúdené ešte pred rozhodnutím o ich umiestnení.

Obvodný úrad životného prostredia
Trebišov

Ing. Dagmar Genová
vedúca odboru

Telefón
056 6688850

Fax
056 6722544

E-mail
ouzp@tv.ouzp.sk

Internet
www.tv.ouzp.sk

IČO KÚŽP Košice
35556960