

Informácia o stanoviskách dotknutých orgánov.

V súčasnosti prebieha v zmysle zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie proces hodnotenia projektu Nový energetický zdroj (NEZ) Trebišov. V zmysle § 35 odst.1 tohto zákona mali dotknuté orgány, rezortný orgán a dotknuté obce doručiť svoje stanovisko k správe o hodnotení NEZ Trebišov do konca júla 2007 na Ministerstvo životného prostredia SR.

Na základe žiadosti o poskytnutie informácii v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám (č.211/2000 Z.z.) Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo členovi petičného výboru stanoviská dotknutých orgánov, z ktorých uvádzame vybrané pripomienky a závery:

1. Úrad košického samosprávneho kraja

Stanovisko: Negatíva zámeru nie sú riešené, preto nesúhlasí s realizáciou NEZ Trebišov a navrhuje nulový variant.

Pripomienky:

- Prevádzka bude mať vplyv na životné prostredie susedného štátu (Maďarská republika).
- Nie je doriešené uloženie tzv. vedľajších energetických produktov (VEP), čo je vlastne odpad z výroby.
- Navrhovaná prevádzka nie je v súlade s Návrhom energetickej politiky SR, schváleným vládou dňa 11.1.2006, kde v kapitole 3 pojednávacej o zabezpečení cieľov energetickej politiky je tepelná elektrárňa na poslednom mieste.

2. Krajský úrad životného prostredia

Stanovisko: Doporučuje výstavbu a prevádzkovanie NEZ Trebišov prehodnotiť, vzhľadom na jej negatívny dopad na životné prostredie. Úrad je toho názoru, že prevádzka NEZ Trebišov v záujmovom území nie je vhodná.

Pripomienky:

- Potreba hodnotenia vplyvu elektrárne na faunu, flóru a ich biotopy a vplyvy na chránené územia.
- Zvýšené riziko kontaminácie pôdy ropnými látkami a postupná acidifikácia pôdy.
- Externá skládka VEP je predpokladaná na parcelách, ktoré sa nachádzajú v Chránenom vtáčom území Ondavská rovina (CHVÚ).
- Nesúhlas, aby jeden priemyselný zdroj odčerpával 50% voľnej kapacity aj tak málo vodnatého toku Ondavy.
- Podcenená možnosť ohrozenia stavby povodňovými situáciami.
- Správa sa nezaoberá obsahom škodlivých a obzvlášť škodlivých látok vo vypúšťaných odpadových vodách.
- Chýba zhodnotenie vplyvu vypúšťaných priemyselných

odpadových vôd na kvalitu vody v toku Ondava a Trnávka.

- Odparom chladiacich vôd dôjde k zmene mikroklimatických pomerov územia (časté hmly, inverzie, zmena zrážkových a a odtokových pomerov.
- Problematika nakladania s odpadmi VEP nie je konkrétne riešená, je v rovine úvah a zámerov.

3. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa chránenej krajiny Latorica

Stanovisko: Výstavba a prevádzkovanie NEZ v záujmovom území nie je vhodná.

- Pripomienky:
- Chýba sumarizácia predpokladaných emisií z NEZ s doterajšími hodnotami znečistenia.
 - Uskutočnenie prieskumu, aký vplyv bude mať okyslenie pôd na poľnohospodársku výrobu v Tokajskej vinohradníckej oblasti.
 - Negatívny vplyv na populáciu vodných živočíchov, najmä obojživelníkov a rýb.
 - Neodporúča sa vypúšťať priemyselné a odpadové vody do toku Ondava (hrozba tepelného znečistenia).
 - Výstavba nových elektrických vedení v dĺžke 8 km predstavuje v navrhovanom CHVÚ migračnú bariéru pre avifaunu
 - Nesúhlas s externou skládkou VEP z dôvodu umiestnenia na parcelách ktoré sa nachádzajú v CHVÚ.
 - Požiadavka o spresnenie vyjadrení odborníkov či sú splnené stanovené limity exhalátov z NEZ v priamo vplyve na obyvateľstvo Trebišova.

4. Mesto Trebišov

Stanovisko: So správou o hodnotení navrhovanej činnosti NEZ Trebišov ako aj s umiestnením stavby v predmetnej lokalite nesúhlasí.

- Pripomienky:
- Umiestnenie stavby nie je v súlade s územným plánom mesta.
 - Správa neobsahuje rozbor o vplyvoch NEZ na zdravotný stav obyvateľstva.
 - Nie sú riešené dopady na existujúcu tokajskú oblasť.
 - Nie sú vyhodnotené vplyvy na existujúce bytové domy a ich obyvateľov v lokalite Cukrovarskej ulice.
 - Nevhodné riešenie odpadových vôd ako aj čerpanie vody z Ondavy a Trnávky.
 - Hluková a rozptylová štúdia nie je kompletná a vecná.
 - Správa sa naoberá existenciou vtáčieho územia v predmetnej lokalite

5. Ostatné dotknuté orgány: Obvodný úrad Trebišov

Obvodný úrad ŽP Trebišov

Slovenská inšpekcia ŽP Košice

Krajský úrad Košice

**Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného
zboru v Trebišove**

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trebišov

Vo svojich stanoviskách uvádzajú podobné pripomienky, pričom neformulovali jednoznačne svoje súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko.

Ministerstvo hospodárstva SR ako dotknutý a rezortný orgán do 20.9.2007 nepredložilo na Ministerstvo životného prostredia SR svoje stanovisko.

Dňa 10.8.2007 bol MŽP SR v zmysle zákona č. 24/2006 určený spracovateľ odborného posudku Prof. Ing. Milan Majerník PhD., ktorý spracuje záverečné stanovisko z posúdenia navrhovanej činnosti.

Ministerstvo ŽP SR do 20 dní od doručenia odborného posudku vypracuje a predloží záverečné stanovisko k činnosti.

Proces EIA nie je uzatvorený z dôvodu prebiehajúcich bilaterálnych jednaní s Maďarskou republikou, ktorá vzniesla pripomienky k cezhraničným vplyvom plánovanej elektrárne.