

OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA TREBIŠOV
M. R. Štefánika 32 , 075 01 TREBIŠOV

Československá energetická
spoločnosť a.s.
P.O.Box A-1
Košice
040 31

Váš list číslo/zo dňa
/ 07.4.2008

Naše číslo
2008/00725

Vybavuje/linka
Ing.Kolesár/056-6688850

Trebišov
09.05.2008

**VEC: Stavba „NEZ Trebišov“- dokumentácia pre územné rozhodnutie
- odpoveď**

Listom zo dňa 7.4.2008, ktorý bol doručený na Obvodný úrad životného prostredia Trebišov dňa 9.4.2008 ste požiadali o posúdenie projektovej dokumentácie na stavbu Nový energetický zdroj (NEZ) Trebišov.

Hlavným účelom plánovanej činnosti Nový energetický zdroj Trebišov je výstavba troch nových energetických úholných blokov s výkonom 240 MW a jedného bloku paroplynového cyklu s výkonom 165 MW v intraviláne mesta Trebišov s plánovanou životnosťou 40 rokov. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing.Mikuláš Laš v marci 2008.

Projekt rieši uloženie odpadu na skládke , ktorá bude v areáli predmetnej stavby. Táto skládka bude slúžiť pre uloženie odpadu po dobu 2,5 roka o celkovom objeme 450 000 m³. Projekt nerieši externú skládku odpadu lokalita F. Projekt taktiež rieši nakladanie z odpadom, ktorý sa nachádza na budúcom stavenisku. Časť odpadu sa využije priamo na stavbe a časť sa zneškodní v súlade so zákonom o odpadoch.

K predloženej projektovej dokumentácii z hľadiska odpadového hospodárstva máme nasledovné pripomienky :

- 1.Stavbu je nutné posúdiť ako celok, čo však projekt nerieši – externá skládka odpadu.
- 2.Skládku odpadu , ktorá sa nachádza v areáli stavby je potrebné zosúladiť so slovenskými technickými normami pre skládkovanie odpadov.
- 3.Pre stavenie objekt 601 – Skládka VEP je nutné konanie podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Posúdenie vplyvov na životné prostredie má byť uskutočnené pred konaním o umiestnení alebo povolení stavby.

Po splnení týchto pripomienok Vám bude vydané vyjadrenie k umiestneniu predmetnej stavby.

Na vedomie:

- 1.Krajský stavebný úrad v Košiciach, Komenského 52, 041 26 Košice

Obvodný úrad životného prostredia

Trebišov

1

Ing.Dagmar Genová
vedúca odboru

Telefón
056/6688850

Fax
056/6722544

E- mail
ouzp@tv.ouzp.sk

internet

ICO